表6.3.7 軽量セメントモルタル耐火被覆材認定条件(間仕切壁)

	区分および認定番号		耐火構造(間仕切壁)
			FP060NP-9391
	項目		(旧:(通)W2004)
		認 定 日	平成15年12月25日
		通達番号	国住指第2804号
	品目名		両面軽量セメントモルタル被覆軽量鉄骨中空間仕切壁
軽量セメントモルカ	塗り厚		25 mm以上
	比重組成	練り上がり時	1 ± 0.4
		気乾時(4W)	$0.9 \!\pm\! 0.4$
		普通ポルトランドセメント	25±10 %wt
		無機質混和材	70±10 %wt
		(パーライト、混和材等)	
		有機質混和材	5 %wt以下
タル		(有機質骨材、混和剤等)	
	品質	曲げ強度(4W)	5 kgf/cm ² 以上
		圧縮強度(4W)	10 kgf/cm ² 以上
スタッド及び上下ランナー			JIS A 6517に規定する下地材
メタルラス			JIS A 5505に規定するリブラスA1号(質量1.4kg/m²)以上